



24504:004:1227
Lauda tee 7

Projekteeritud KP kaabelliin AHXAMK-W 3x240 (KPL240130), L=16/36 m.
Kaablikaitsetorus D160, 750N.
Olemasolev õhuliin demonteerida kuni mastini M46.

Projekteeritud AJ16428 ja vahetrafo alajaam AJ16429.

24504:004:1226
Lauda tee 3

Projekteeritud KP kaabelliin AHXAMK-W 3x240 (KPL240129), AJ16428 kuni
KP mast M1 L=10/30 m. Kaablikaitsetorus D160, 750N.
Olemasolev õhuliin demonteerida kuni mastini M1.

24504:004:1224
Siimumäe

Olemasolev MP kaabel 364178 AXPK 4x70 lõigata lahti ja ühendada
jätkumuhvidega projekteeritud AJ16428 MP sektsiooni. Vaata AJ skeemi!

1. MP JM1: AJ16428 F5 - MP mast M1, uus kaabel AXPK 4G70, MPL34178, L=16/19 m
2. MP JM2: AJ16428 F7 - MP mast M1, uus kaabel AXPK 4G120, MPL 435861, L=16/19 m

Projekteeritud MP kaabelliin alates jätkumuhv MPJM3 kuni MP mast M1, AXPK 4G240
(34178) L=23/36 m.
Kaablikaitsetorus D160, 750N.

Projekteeritud MP kaabelliin AJ16428 kuni MP mast M1, AXPK 4G240 (MPL426308), L=84/99 m.
Kaablikaitsetorus D160, 750N.

24504:004:0796
Kasteheina

24504:004:0801
Tihala

| | | | |
|--|---|--|---|
| Tellija: elektrilevi | Töövõtja: enersense | Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 11445550 | Kuupäev: 05.08.2024 |
| Töö nimetus: Järgala üleviimine 20kV III etapp IP7218 | E-mail: liis.tammekand@enersense.com +372 56924605 | Tel nr: | Töö nr: IH24/011 |
| Joonise nimetus: Asendiplaan | Projekteeris: Liis Tammekand | Kontrollis: Janar Kubbi | Joon nr: 001/9 (10) Mõõtkava: 1:250 (A1) |