



PÄÄSTEAMET

Häädemeeste Vallavalitsus
haademeeste@haademeeste.ee

Teie 21.02.2025 nr 6-1/50-4

Meie 24.03.2025 nr 7.2-3.4/1110-1

**Reiu külas Sorja kinnistu
detailplaneeringu tuleohutuse osa
kooskõlastamisest keeldumine.**

Austatud Külliki Kiiver

Päästeameti Lääne päästekeskus jätab kooskõlastamata Martin Ehitus OÜ poolt koostatud töö nr 2824 Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Reiu küla, Sorja kinnistu detailplaneeringu järgmistel põhjustel:

1. Hoonetvaheline tuleohutuskujaja määramata.
Alus: PlanS § 126 lg 1 p 9.
2. Määramata ehitiste/hoonete kasutusviis ja -otstarve.
Alus: Plans § 126 lg 1 p 5.
3. Kirjeldamata veevõtukohta kaugus hoonetest ja tootlikkus.
Alus: PlanS § 126 lg 1 p 4.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Häädemeeste Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Anastasia Sutt
Ohutusjärelvalve büroo
inspektor
Lääne päästekeskus

Anastasia Sutt
+372 4447836
anastasia.sutt@paasteamet.ee