



Rakvere Linnavalitsus
linnavalitsus@rakvere.ee

Teie 21.10.2025 nr 5-3/14-1

Meie 07.11.2025 nr 9.2-5/25/8409-2

**Rakvere linna ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni arendamise kava
aastateks 2026-2038 kooskõlastamine**

Esitasite Terviseametile (edaspidi amet) ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse (edaspidi ÜVVKS) § 15 lg 3 alusel kooskõlastamiseks Rakvere linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava (edaspidi ÜVKA) aastateks 2026-2038. ÜVKA koostamise eesmärgiks on kirjeldada Rakvere linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni objekte ja nendel objektidel tehtavaid tuleviku investeeringuid.

ÜVKA-s on muuhulgas välja toodud järgnev:

- Rakvere linnas on kinnitatud vee-ettevõtjaks AS Rakvere Vesi, kelle peamine tegevuspiirkond on Rakvere linn, teenust osutatakse ka Rakvere ja Vinni vallas (Mäetaguse ja Piira küla).
- Rakvere linna ühisveevarustus põhineb põhjaveel (Kambrium-Vendi veekompleks, Ordoviitsium-Kambriumi veekompleks).
- Rakvere linnas on kaks veehaaret: Piira veehaare (koosneb viiest puurkaevust) ning Rakvere veehaare (kaks puurkaevu - reservis). Rakvere linna ühisveevõrku on ühendatud ka Sõmeru aleviku kaks puurkaevu (kat nr 3110 ja 2960), mida hoitakse reservis.
- Rakvere linna joogivesi puhastatakse Piira veetöötlusjaamas. Veetöötlus hõlmab vee aereerimist, vee filtreerimist raua eemaldamiseks. Vajadusel on tagatud vee desinfitseerimine (UV-seade) ja järeldesinfektsioon (NaOCl 15 %).
- Piira veetöötlusjaamas puhastatud joogivesi kogutakse kahte reservuaari mahuga 2x1000 m³.
- Ühisveevarustuse probleemidena on välja toodud osade veetorustike amortiseerumine, hajutatud veevõrk ja vähene ringistatus ning osa elanikkonnast on veevarustussüsteemiga ühendamata.
- Rakvere linna veevärgi joogivee kvaliteet vastab sotsiaalministri 24.09.2019. a määruse nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“ sätestatud nõuetele. Rakvere linna veevärgi joogivee radionukliidide sisaldusest tarbijate tervisele tuleneva mõju kohta on Keskkonnaameti Kliima- ja kiirgusosakonna kiirgusseire büroo poolt koostatud hinnang.
- ÜVKA tegevused jaotatud kahte etappi: lühiajalised investeeringud (2026-2029) ja pikaajalised investeeringud (2030-2038).
- Kokku on planeeritud rekonstrueerida 2,7 km veetorustikku (sh lühiajalises programmis 2,5 km). Lisaks on kavas rajada 8,2 km veetorustikku (sh lühiajalises programmis 2,5 km).

Tulenevalt ÜVVKs § 15 lg 3 kooskõlastab amet Rakvere linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2026-2038.

Lisaks märgib amet, et ÜVKA-s lk 5 on välja toodud *Sotsiaalministri määrus nr 61, vastu võetud 24.09.2019. a „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“*, korrektne määruse nimetus on „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Liisu Tamm
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Liisu Tamm
554 8431 liisu.tamm@terviseamet.ee