



NR	NIMETUS	TEH. ANDMED	TK
1	Pumpla korpus	AISI 316	1
2	Teenindusluuk	malm 40t	1
3	Soojustuskaas	polüstüreen	1
4	Tõsteaas	Fe	2
5	Kaabli läbiviik	D40	1
6	Õhutustoru	De110, PVC	1
7	Sissevoolutoru	De110, R/V	1
8	Voolurahusti	klaasplast?	1
9	Survetoru roostevaba	DN50, AISI 304	1
10	Kuulkraan	DN50, PN10	1
11	Tagasilöögiklapp	DN50, PN10	1
12	Koonusliitmik	DN50, PN10	1
13	Keermega väljundots	2", AISI 304	1
14	Kiirlukustusliitmik	AISI 316	1
15	Tõstekett	AISI 316	1
16	Ujuklüliti	PP?	1
17	pump	Q= 2,22 l/s, H=8 m	1

MÕÕDUD					
D	Pumpla läbimõõt (x)	1000 <input checked="" type="checkbox"/>	1200 <input type="checkbox"/>	1500 <input type="checkbox"/>	
H	Pumpla kõrgus	3400 mm			
A	Survetoru kõrgus	1850 mm	DN50	nurk	0°
B 1	Sissevoolutoru kõrgus	2417 mm	De110	nurk	

Sisenevate torude nurki mõõdetakse survetorust päripäeva.

Kliendioonise nimetus: R/V PUMPLA		
Joonise nr:	Kuupäev:	
Projekt.:	Kontr.:	Kinnitas:
Objekt:	<div>  <div> Fertil OÜ, Peterburi tee 2A  11415 Tallinn, Estonia  tel. (+372) 621 5392  faks (+372) 621 1259  www.fertil.ee, info@fertil.ee </div> </div>	