



TERVISEAMET

KATSEPROTOKOLL NR. IL2023/V4113M

Rahvatervise labor

EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L042

VEE ANALÜÜS

Töö tellija: OÜ Verkko (16466338), Ehitajate 1a, Kunda, Viru-Nigula vald, 44107, Lääne-Virumaa, tel: +372 5105501, verkko.ou@gmail.com

Proovivõtukoht: Eakate Kodu West-Wind, Ehitajate 1a, Kunda, Viru-Nigula vald

Veeallika liik: Veevärgivesi

Proovivõtja nimi: Tiina Uustal, at.nr.2331/23

Proov võetud: 19.12.2023 12:30

Proovi tunnuskood: VXX2023TU1253

Proov toodud laborisse: 19.12.2023 15:15

Analüüs alustatud: 19.12.2023 15:30

Analüüs lõpetatud: 22.12.2023 12:30

Protokoll vormistatud: 22.12.2023 12:39

ANALÜÜSI TULEMUSED

Uuritav näitaja	Tulemus	Piirsisaldus**	Ühik	Meetod
Coli-laadsed bakterid	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1
Escherichia coli	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1
Kolooniate arv 22 °C	< 3	ebaloomulike muutusteta	PMÜ/1 ml	EVS-EN ISO 6222
Soole enterokokid	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 7899-2

Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv. Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuse ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

** - Sotsiaalministri 24. septembri 2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded”.

kvaliteedispetsialist: Maria Derevjagina

Ida regiooni laboriteenuste juht: Sirli Linde



Postiaadress: Kalevi tn 10 30322, Kohtla-Järve linn Tel.: 5183642, 58803572

Asukoht: Kalevi tn 10 30322, Kohtla-Järve linn E-mail: kjlabor@terviseamet.ee

Reg. nr. 70008799

Kontrollkood: 64073



lk. 1 (1)



TERVISEAMET



Katseprotokoll KJL2023/KE2428U
Rahvatervise labor
Mikrobioloogiline analüüs

Proovivõtukoht: Eakate Kodu West-Wind, Ehitajate 1a, Kunda, Viru-Nigula vald
Tellija: Verkko OÜ, 16466338

Proovivõtja:	Tiina Uustal, TA proovivõtja	Proov võetud:	19.12.2023	12:20
Proovi seisund:	Ilma iseärasusteta	Laborisse toodud:	19.12.2023	15:15
		Analüüs alustatud:	19.12.2023	15:30
		Analüüs lõpetatud:	25.12.2023	
		Protokoll vormistatud:	27.12.2023	

Analüüsi tulemused

Osaproovi nimetus	Näitaja/Analüüs	Tulemus	Ühik	Analüüsimeetod
Supikulp (töösolev pind)	<i>Listeria monocytogenes</i>	ei leitud	uuritud pindalal	EVS-EN ISO 11290-1
Risoto jagamise lusikas (töösolev pind)	<i>Listeria monocytogenes</i>	ei leitud	uuritud pindalal	EVS-EN ISO 11290-1
Juurvilja lõikelaud (puhas pind)	<i>Listeria monocytogenes</i>	ei leitud	uuritud pindalal	EVS-EN ISO 11290-1
Valmistoidu töölaud (töösolev pind)	<i>Listeria monocytogenes</i>	ei leitud	uuritud pindalal	EVS-EN ISO 11290-1
Külmkapi käepide (töösolev pind)	<i>Listeria monocytogenes</i>	ei leitud	uuritud pindalal	EVS-EN ISO 11290-1

Maria Derevjagina
kvaliteedispetsialist



Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Katseprotokollide paljundamine on lubatud ainult tervikuna.
Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuse ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katseprotokoll KJL2023/KE2428U Lk 1 / 1

Kohtla-Järve labor

Kalevi 10, Kohtla-Järve 30322 / 5183642 / kjlabor@terviseamet.ee / www.terviseamet.ee / registrikood 70008799