



TRANSPORDIAMET

Saku Vallavalitsus  
saku@sakuvald.ee  
Juubelitammede tee 15  
Saku alevik, Saku vald, 75501, Harju  
maakond

Teie 11.03.2025

Meie 14.03.2025 nr 7.1-2/25/3973-2

**Saku valla Tagadi küla Vana-Tagadi tee 5  
puurkaev, menetlus nr 477630**

Olete esitanud ehitisregistri kaudu kooskõlastamiseks Saku valla Tagadi küla Vana-Tagadi 5 kinnistu (kat tunnus 71814:001:0519) puurkaevu ehitusloa taotluse. Projekteeritud puurkaevu kavandatakse riigitee 11154 Tagadi-Kurtna kaitsevööndisse km 0,32 ca 19 meetri kaugusele tee servast. Kavandatud päevane veetarve on 3 m<sup>3</sup>. Puurkaevu hooldusala raadius on 10 m (VeeS § 154 lg 3) ja vastavalt VeeS § 148 lg 2 antud juhul sanitaarkaitseala ei moodustata.

Rajatava puurkaevu asukoht on riigitee kaitsevööndis, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EhS § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusloa eelnõu 2511271/02355 ja **anname nõusoleku** riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kaldumiseks vastavalt OÜ Puurkaevumeistrid tööle nr PK-706.

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet). Nimetatud asukohas ei ole puurkaevule võimalik moodustada sanitaarkaitseala juhul, kui soovitakse veetarvet suurendada üle 10 m<sup>3</sup>. Transpordiamet ei soovita puurkaevu rajamist riigitee kaitsevööndisse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak  
juhataja  
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee