



PÄÄSTEAMET

Tori Vallavalitsus
tori@torivald.ee

Teie 11.08.2025 nr 6-2.1/2333

Meie 09.09.2025 nr 7.2-3.4/4988-1

Niidukalda DP Päästeameti arvamuse avaldamine

Austatud Helle-Triin Hansumäe

Päästeameti Lääne päästekeskus teeb järgmise ettepaneku:

1. Välise kustutusvee tagamine tuleb lahendada vastavuses Siseministri 18.02.2021 määruses nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatuga. EVS 812-6 reguleerib hetkel vaid voolikusüsteemide ja märgtõusutoru osa. Muus osas tuleb rakendada eelpool viidatud määrust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Anastasia Sutt
Ohutusjärelvalve büroo
peainspektor
Lääne päästekeskus

Anastasia Sutt
+372 4447836
anastasia.sutt@paasteamet.ee

Lääne päästekeskus / A.H.Tammsaare pst 61 / 80042 Pärnu / 628 2000 / laane@paasteamet.ee /
www.paasteamet.ee / registrikood 70000585