



PÄÄSTEAMET

Tauno Võhmar
Alutaguse Vallavalitsus
info@alutagusevald.ee

Teie 20.10.2023 nr 7-6/213-1

Meie 17.11.2023 nr 7.2-3.3/7056-2

**Rannapungerja küla Poolsaare ja
Kõnnumaa kinnistute detailplaneeringu
kooskõlastusest keeldumine**

Austatud Tauno Võhmar

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja planeerimisseaduse § 127 alusel keeldub Päästeameti Ida päästkeskuse ehituskontrolli teenuse nõunik Kristina Kazmin kooskõlastamast Wesenberg OÜ (töö nr 53-1120) poolt koostatud Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Rannapungerja külas Poolsaare ja Kõnnumaa kinnistute detailplaneeringu tuleohutusosa järgmisel põhjusel:

Väline tulekustutusvesi tuleb lahendada vastavalt siseministri määrusele nr 10 „Veevõtuko ha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“

Päästeameti Ida päästkeskuse kooskõlastuse andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Alutaguse Vallavalitsuse planeeringu vastuvõtmise otsuse või selle andmisest keeldumise kohta

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kristina Kazmin
Ohutusjärelvalve büroo nõunik
Ida päästkeskus

+372 56877767
kristina.kazmin@rescue.ee