



ISIKLIKU KASUTUSÕIGUSE ALA ASENDISKEEM  
 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee, 71601:001:0340  
 Reg 7264950, M1:250 (A4)

**Tingmärgid**

- Kasutusala
- Proj. 20 kV kaabel
- Proj. 0.4 kV kaabel
- Proj. Alajaam
- Katastriüksuse piir

Kaitsevööndid:  
 1. 20 kV kaabelliini kaitsevöönd on 1 m äärmisest kaablist  
 2. 0,4 kV kaabelliini kaitsevöönd on 1 m äärmisest kaablist  
 3. Alajaama kaitsevöönd on 1m välisseinast

IKÕ ala Pos nr (plaanil)	Kinnistu registriosana nr	Katastriüksuse tunnus, nimi ja sihtotstarve	Asukoht riigitee (nr ja nimi) suhtes (lõigu algus ja lõpp km)	IKÕ ala pindala ruutmeetrites m <sup>2</sup>
Pos 1	7264950	71601:001:0340; 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee; transpordimaa	5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru; kulgemine 153,145-153,150 km;	7
Pos 2	7264950	71601:001:0340; 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee; transpordimaa	5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru; kulgemine 153,80-155,87 km; ristumine 154,69 km;	4277
Pos 3	7264950	71601:001:0340; 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee; transpordimaa	5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru; kulgemine 156,04-156,15 km;	246
<b>KOKKU</b>				4530

Stromtec OÜ töö nr 22-60 II1761 Kadrina-1013 investering  
 Koostas: Martin Bluum