



PÄÄSTEAMET

Ivari Rannama
Rae Vallavalitsus
info@rae.ee

Teie 20.09.2024 nr 6-1/6392

Meie 11.10.2024 nr 7.2-3.1/6060-1

**Detailplaneeringu esitamine
kooskõlastamiseks (Karla küla Kaasiku
ja Teeääre kinnistute ja lähiala
detailplaneering)**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel jätab Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor Garri Mölder Guru Projekt OÜ poolt koostatud „Karla küla Kaasiku ja Teeääre kinnistute ja lähiala detailplaneering“ detailplaneeringu tuleohutuseosa kooskõlastamata järgmistel põhjustel:

1. Viitamata ja arvestamata SM määrus nr 10 õigusaktiga. Tuleks kontrollida mahutite ja kuivhüdrantide asukohad ning arvestada ka SM määrus nr 10 puhul kirjeldatud ohutu kaugusega. Lisaks tuleb arvestada veevõtukohtade paiknemine arvestades kaugemaid sissepääse ehitisse.
2. Kinnistu nr 1 rajamine TP-3 tuleohutusklassi ei ole mõeldav.
3. Tagamata päästetehnika nõuetekohane ligipääs kinnistu nr 1 ehitisele.
4. Hinnanguliselt ei ole tagatud piisav väline tuletõrjevesivarustus.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Garri Mölder
Ohutusjärelvalve büroo inspektor
Päästeameti Põhja päästkeskus