



- Märkused:
1. Tingmargid vt joonis VKV-4-01
 2. Torustike pikiprofilid vt joonis VKV-6-03 kuni VKV-6-43.
 3. * tähistatud kõrgus täpsustada ehitustööde käigus.
 4. Ehituskaeviku tüüpristloikeid vt joonis VKV-6-01.
 5. Kaablite kaitsmise ja toetamise skeem ristumisel projekteeritud torustikuga vt joonis VKV-6-02.
 6. Koordinaadid L'Est 97 süsteemis.
 7. Kõrgused EH2000 süsteemis.
 8. Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani mõtkavas 1:500.
 9. Detailplaneeringu kinnistute vertikaalplaneeringu koostamisel tuleb arvestada, et vastavalt AS Tartu Veevärk tehnilistele nõuetele peab kinnistust poolt esimese, ühiskanalisatsiooni juurde kuuluva vaatluskaevu kaanekõrgus ning hoone null olema tänava asuva ühiskanalisatsiooni kaevukaane kõrgus +10 cm.

Muudatus nr Kuupäev:		Projekteeris:	Solgitus:
Töö nimetus:		Kambja vallas Soinaste külas asuvate Kasela, Karli ja Kuslapuu tn 1 taristu projekt	
Joonise nimetus:		Torustike asendiplaani	
Vastutav isik:		Sven Jäämees	
Projekteerija:		Vahur Laas	
Mõtkava:		1:500	
Töö nr:		T2522	
Joonise digiaadress:		7002_72_KV-4-01.dwg	
Joonise nr:		VKV-4-04	