



TRANSPORDIAMET

Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavald.ee
Tallinna tn 10
93819, Kuressaare, Saare maakond

Teie 24.08.2026

Meie 01.09.2026 nr 7.1-2/26/14799-2

Raja kinnistu väliskanaliseerimise ehitusteatise kooskõlastamisest

Olete ehitusregistri kaudu esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Saaremaa valla Orinõmme küla Raja kinnistu (71401:001:4759) väliskanaliseerimise (imbväljaku) ehitusteatise. Projekteeritud rajatis asub riigitee 21163 Orinõmme-Saikla tee kaitsevööndis, ulatudes lähima punktiga ca 7,0 meetri kaugusele tee servast.

Vastavalt EhS § 70 lg 2 on ehitise kaitsevööndis keelatud ohustada ehitist või selle korrakohast kasutamist, samuti ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist, sealhulgas eemaldada ning kuhjata pinnast.

Esitatud materjalidest ei selgu imbväljaku mõju riigitee muldkeha niiskusrežiimile, mistõttu Transpordiametil ei ole võimalik veenduda riigiteele avalduva mõju olemasolus või selle puudumises.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 ei kooskõlasta Transpordiamet ehitusteatist nr 2611201/21365 ega anna nõusolekut riigitee kaitsevööndis kehtivast EhS § 70 lg 2 p 2 piirangust kõrvalekaldumiseks, sest kavandatud rajatisest tuleneb oht riigitee ja teemaa kahjustamisele niiskusrežiimi muutuse ning reostuse läbi ja tee korrakohase kasutamise häirimisele.

Esitatud projekt vajab korrigeerimist nii, et kavandatav rajatis (imbväljak) jääks lähima punktiga vähemalt 13 m kaugusele riigitee katte servast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Gunnar Mägi

peaspetsialist

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

5184315, Gunnar.Magi@transpordiamet.ee