

Vaade 1
1:500

X = 6437600
Y = 632800

AAKRE-2 MPS

23175 Pühajärve - Pukambõsa tee kaitsevööndi piir

Vaade 2

Ettevaatust!
Dreenitoru

Ettevaatust!
Dreenitoru

23175 Pühajärve - Pukambõsa tee
60802-003-1115

Ø110 450N 200 m

Põllunumme
55701:001:1156

Kinnise paigalduse
alguskaevik

Ø110 450N 12 m

Põllunumme
55701:001:1159

F5 MPL432723 AL 4G240 1 kV 258/274 m

Ø110 1250N 46 m

Kinnine läbivõrdamine 46 m

Roose AJ
100 kVA


Kinnise paigalduse
lõpukaevik

14,61 km

Tingimärgid

- Projekteeritud liitumiskapp, arvestikapp
- Projekteeritud maanduspaiagid
- Projekteeritud MP maakaabelin torus
- Olemasolev MP maakaabelin
- Olemasolev side mikrokanalisatsioon
- Maaparandussüsteemi piir
- Kinnistu piir

Ristumisel paigaldada kaabel 0,7 m allapoole kollektori ja 0,5 m allapoole dreeni. Kui tegemist on dreeni lõpuga, siis võib dreeni lõhkumisel sissevoolu sulgeda sobivas mõõdus otsakorgiga, kollektori (dreeni) lõhkumisel taastada kollektor (dreeni) sobivas mõõdus plasttoruga, ühenduskohad tihendada geotekstiiliga.



Projekt				Tallinn			
Põltsa kinnistu liitumine Kõksi külas, Otepää vallas, Valga maakonnas				Elektrilevi OÜ			
Joonis				Joonise nr			
Asendiplaan I M1:500				LC2301-1			
Projekteeris	Udo Rumme	10.2024	+372 5164549	Mõõtkava	M 1:500		
Kontrollis	Kaupo Maaten			Staadium	Tööprojekt		
Projekti juht				Keel	Leht	2	3
E-post: estonia@leonhard-weiss.com				EST			
Telefon: +372 601 2285							
Registrikood: 12083348							
EI1065798-0001							