


AJ Töötuse:(Saue)



AMKA 3x50+70
L= 14 m


Mast nr 2

AMKA 3x70+95
L= 31 m

Mast nr 3

AMKA 3x70+95
L= 37 m

Mast nr 4





Ik1 - 568A
dU1- 2,8%

AXPK 4G50 (MPL396999)
L= 220 m

TINGMÄRGID

— Olemasolev
— Projekteeritav

Tellija: 		Aadress: Möigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 20.12.2023
			Töö nr: 23-102
Töö nimetus: Tõmmiku tee 8 liitumine madalpingel Tõmmiku küla Lääne-Harju vald Harju maakond, LR7198	E-mail: hardi.tamme@enersense.com Tel nr: +372 5174402	Joon nr: 002	
		Mõõtkava:-	
Joonise nimetus: Elektriskeem	Projekteeris: Hardi Tamme		
	Kontrollis: Liina Randvoo		