



PÄÄSTEAMET

Kristiina Ott-Rätsepp
Harku Vallavalitsus
harku@harku.ee

Teie 19.02.2024 nr 12-1/419-15

Meie 20.03.2024 nr 7.2-3.1/962-2

**Otsatalu tee 24 ja 24 detailplaneeringu
kooskõlastamata jätmise otsus**

Austatud Kristiina Ott-Rätsepp

Esitasite Päästeameti Põhja päästkeskusele kooskõlastamiseks Vääna küla Otsatalu tee 24 ja 26 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu.

Käesolevaga jätab Päästeameti Põhja päästkeskuse inspektor Martin Õunapuu detailplaneeringu kooskõlastamata alljärgnevatel põhjustel:

- 1) Puudub viide siseministri määrusele nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“.
- 2) Veevõtukoha osas on viidatud 987 m kaugusel paiknevale hüdrandile, lisaks tiigile ning Vääne jõele. Kahe viimase osas on kirjeldamata kustutusvee aastaringne kättesaadavus.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Martin Õunapuu
Ohutusjärelvalve büroo inspektor
Põhja päästkeskus
+372 53325972
martin.ounapuu@rescue.ee