



RÕUGE VALLAVALITSUS

Merli Tobreluts
ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor
Lõuna päästkeskus
merli.tobreluts@rescue.ee

Teie 27.01.2020 nr 7.2-6.3/204
Meie 15.04.2020 nr 4-4/244-1

Vastuskiri ettekirjutuse 31.01.2020
nr 7.2-6.3/204 osas

27.01.2020 toimunud tuleohutusülevaatusel Haanja Rahvamajas (Võru tee 13, Haanja küla, Rõuge vald, Võru maakond) tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemus on kirjeldatud paikvaatluse protokollis 7.2-5.3/288- 2.

Haldusaktiga on tehtud Haanja Rahvamajale allpool välja toodud ettekirjutused, millele on juurde lisatud Rõuge Vallavalitsuse selgitused.

1. Haanja Rahvamaja hoones viia küttesüsteemid vastavusse tuleohutusnõuetega.

Punkt täidetud osaliselt. Korstnate jalad avatud kahest küljest ja põlev materjal eemaldatud korstna jalgadelt.

Täitmata: saali ahi, mis kasutab sama korstnalõõri on sulgemata, kuna suheldes korstnapühkijaga oli tema soov saali ahjule ehitada korstnaga oma ühenduslõõr.

Selleks vaja avada osaliselt sein ja sinna sisse ehitada ahjule oma lõõr, mis praegu kütteperioodil on võimatu, kuna ahi üle päeva kasutuses.

Palume antud punktile pikendust. Saaksime teostada vajalikud tööd hiljemalt 01. oktoobriks 2020 ehk järgmiseks kütteperioodiks.

2. Tagada automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi nõuetekohane korrasolek, et oleks tagatud automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (tuleohutuspaigaldise) veatu ja katkematu funktsioneerimine ning toimepidevus

Punkt täidetud, Rahvamaja töötajatele instruktaaž läbi viidud ja ATS süsteemi tööpõhimõtted selgitatud.

3. Korrastada valgustid, paigaldada valgustitele kaitsekuplid, et oleks tagatud elektrisüsteemi korrasolek vältimaks võimaliku tulekahju teket.

Punkt täidetud valgustitele paigaldatud puuduolevad kaitsekuplid.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Jane Liiv
majandusosakonna juhataja
Rõuge Vallavalitsus

Jüri Kukk
+372 5665 0604, haanjahaldus@rauge.ee