



PÄÄSTEAMET

Tiia Kukk
Mulgi Vallavalitsus
mulgi@mulgivald.ee

Teie: 01.04.2025 nr 7-1/34-5

Meie: 25.04.2025 nr 7.2-3.2/1998-2

Masina kinnistu detailplaneeringu kooskõlastamisest keeldumine

Päesteseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor Mati Umbleja kooskõlastamast Viljandi maakonnas, Kõvakülas, Masina kinnistu detailplaneeringu järgmisel põhjusel:

Tuletõrje veevõtukohta lahendus ei vasta esitatud nõuetele.

Alus: Siseministri 18.02.2021.a määrus nr 10 Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord.

Selgitus: Hoone kustutamiseks vajalik veevooluhulk määratakse hoone suurima tuletõkkeseksiooni eripõlemiskoormuse järgi. Veevõtukoht peab paiknema hoone või rajatise kaugeimast sissepääsust kuni 200 meetri kaugusel. Veevõtukohta kaugus ehitisest mõõdetakse mööda päästetehnikaga sõidetavaid teid. Üldjuhul peab veevõtukoht paiknema ehitisest vähemalt 30 meetri kaugusel, et tagada päästetehnika ohutus.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Mati Umbleja
Ohutusjärelvalve büroo inspektor
Lõuna päästkeskus

+ 372 435 4513
mati.umbleja@rescue.ee