Tingmärgid:

- Kinnistu piir
- Olemasolev keskpinge õhuliin
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- D — Olemasolev drenaaž

LEONHARD WEISS OÜ, töö nr: JTI004-II projekteeritud tehnovõrgud:

- Rekonstreeritud kaetud keskpingeõhuliin
- Projekteeritud KP tugi
- Projekteeritud KP mast
- Projekteeritud mastalajaam
- Projekteeritud madalpinge õhuliin
- Projekteeritud KP tõmmits
- Projekteeritud MP tugi

N

Asendada mastalajaama **ILUMÄE** toega RB mast uue toega puitmastiga Mast **M11H7** mast tanaliit, klass IV, L= 11 m.
Tugi kl III tanaliit
L=12 m; a=0,5 m; b=5,0 m.
Mastile paigaldada riigel (0,2x1,5 m)

Taastada madalpinge ühendused **MAJ ILUMÄE-M1** AMKA 3x70+95 L = 4 m

53101:001:0258 Paistama

Puitmast **Nr 6**, anda uueks tunnuseks **11H6** asendada isolaatorid ning traavers

Puitmast **Nr 5**, anda uus tunnus **11H5** asendada isolaatorid ning traavers

53101:001:0256 Vesiroosi

Puitmast **Nr 4**, anda uus tunnus **11H4** asendada isolaatorid ning traavers

53101:001:0257 Seto

Puitmast **Nr 3**, anda uus tunnus **11H3** asendada isolaatorid ning traavers

53101:001:0951 Tammi

RB mast **Nr 2**, anda uus tunnus **11H2** paigaldada mastile uus tõmmits a=0,5 m; b=6,0 m

44 41 43 39 72

Mastile paigaldada sädevahemikud

Projekt	Nõva-Ranna keskpingevõrgu rekonstrueerimine, II etapp, Lääne-Nigula vald					Tellija	Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS	Joonis	Elektripaigaldise plaan				Joonise nr	JTI004-II-1-9	
	Projekteeris	Tristan Krillo		17.11.2026	5302 5356	Mõõtkava	M 1:500	
	Kontrollis	Ivo Maaten				Staadium	Tööprojekt	
E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Projektijuht					Keel	Leht	Lehti
						EST	5	5

18 17 16

Olemasolev AMKA 3x16+25 asendada uue AMKA 3x50+70 õhuliiniga L= 131 m

Paigaldada uus tugi kreosoot, kl III L= 12 m; a = 0,5m; b=5m, Taastada tarbija MP ühendus

11230 Harju-Risti - Riguldi - Võntküla tee 53101:001:0035

Alika 53101:001:0170

Kalli 53101:001:0092

Laivandi 53101:001:0660

Vigala tee 53101:001:0068

RV1

Taastada tarbijaühendus

MP raudbetoonmastile Nr 18 paigaldada kordusmaandus <=100 Ω

MP raudbetoonmastile Nr 17 paigaldada kordusmaandus <=100 Ω

MP puitmastile Nr 14 paigaldada kordusmaandus <=100 Ω

53101:001:0575 Kadakamarja

MP puitmastile Nr 12 paigaldada mastiüliti masti Nr 11 poole

53101:001:0243 Vaike-Hollandi

JTI004-II-1-1
JTI004-II-1-2
JTI004-II-1-10
JTI004-II-1-4
JTI004-II-1-3
JTI004-II-1-5
JTI004-II-1-9
JTI004-II-1-6
JTI004-II-1-7
JTI004-II-1-8

Projekt	Nõva-Ranna keskpingevõrgu rekonstrueerimine, II etapp, Lääne-Nigula vald					Tellija	Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS	Joonis	Elektripaigaldise plaan				Joonise nr	JTI004-II-1-9	
	Projekteeris	Tristan Krillo		17.11.2026	5302 5356	Mõõtkava	M 1:500	
	Kontrollis	Ivo Maaten				Staadium	Tööprojekt	
E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Projektijuht					Keel	Leht	Lehti
						EST	1	9