



PÄÄSTEAMET

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus  
vald@pparnumaa.ee

Teie 13.09.2024 nr 7-2/2450-9

Meie 08.10.2024 nr 7.2-3.4/5918-1

**Pärnu-Jaagupi alevis Uus tn 53 ja Uus tänav L5 kinnistute detailplaneeringu tuleohutuse osa kooskõlastamisest keeldumine**

Austatud Madis Koit

Päästeameti Lääne päästekeskus jätab kooskõlastamata Optimal Projekt OÜ poolt koostatud töö nr 557 Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev, uus tn 53 ja Uus tänav L5 kinnistute detailplaneeringu järgmisel põhjusel:

1. Välise kustutusvee tagamine tuleb lahendada vastavuses Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatule. EVS 812-6 reguleerib hetkel vaid voolikusüsteemide ja märgtõusutoru osa. Muus osas tuleb rakendada eelpool viidatud määrust.  
Alus: TuOS § 23 lg 2.
2. Planeeringu seletuskirjas viidatud hüdrant Uue tänava ja Jakobi tänava ristmikul ei ole tuvastatav põhi- ja tehnoorkude joonisel. Joonistel puudub hüdrandi tingmärk.  
Alus: PlanS § 126 lg p 4.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega  
(allkirjastatud digitaalselt)  
Anastasia Sutt  
Ohutusjärelevalve büroo  
inspektor  
Lääne päästekeskus

Anastasia Sutt  
+372 4447836  
anastasia.sutt@rescue.ee