



- TINGMÄRGID:
- PROJEKTEERITUD 110kV KAABLTRASSI RAJAMINE LAHTISEL MEETODIL (KAITSETORUD Ø160)
 - PROJEKTEERITUD 110kV KAABLTRASSI RAJAMINE KINNISEL MEETODIL

- MÄRKUSED:
- Projekteeritud trasside paigaldamissügavus peab maismaal olema min. 1.5m maapinnast;
 - Paigaldus- ja ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest normidest ja eeskirjadest ning asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest;
 - Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

Projekt:	Väikese väina teise 110kV kaabelliini ehitamine, Linnuse küla, Muhu vald – Väike väin – Orissaare alevik, Saaremaa vald, Saaremaa	Tellijä:	Elering AS
Joonis:	PIKIPROFIIL (siirdemuhtv 1 - L174A mast nr 16)	Töö nr:	661-23
		Joonise nr:	EL-6-02
		Mõõtkaava:	1:50/1:500 Leht Lehti
		Staadium:	TP 1 1