



TRANSPORDIAMET

Indrek Tätte
Masinakoda OÜ
indrek@masinakoda.ee

Teie 18.02.2025

Meie 20.02.2025 nr 7.1-1/25/2782-2

Kastre vald Uniküla küla Uus-Jutra kinnistu mahasõidust

Olete taotlenud nõuded mahasõidu ehitamiseks riigiteel nr 22140 Tõrvandi-Roiu-Uniküla tee (edaspidi riigitee) km 14,275 Tartu maakonnas Kastre vallas Uniküla külas Uus-Jutra kinnistule (katastritunnusega 29101:001:1828). Rajatava ristumiskoha kaudu tagatakse juurdepääs Jutrametsa (29101:001:1910) kinnistule. Juurdepääsu tagamiseks on seatud teeservituut. Riigitee nr 22140 2023.a keskmine ööpäevane liiklussagedus oli 577 a/ööp, mustkate, bituumenstabil. kate. Antud kinnistule näeme võimalust mahasõidu näidislahenduse väljastamiseks, mille eelduseks on geodeetilise alusplaani koostamine võimalike olemasolevate tehnovõrkude ja kitsenduste väljaselgitamiseks.

Sobiv mahasõidu asukoht riigiteel nr 22140 on km 14,275



Võttes aluseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lg 3 määrab Maanteeamet nõuded:

1. Teostada geodeetilised uuringud vastavalt majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmöödistusele esitatavad nõuded“. Lisaks

määruses toodule arvestada alljärgneva:

- 1.1. Riigitee mõõdistada vastavalt Maanteeameti peadirektori 13.05.2008.a kk nr 102 kinnitatud nõuetele „Täiendavad nõuded topo-geodeetilistele uurimistöodele teede projekteerimisel“
- 1.2. Mõõdistada minimaalselt 20 m raadiuses kavandatava ristumiskoha teljest.
- 1.3. Mõõdistada olemasolevad riigitee trübid ning hinnata trüptide seisukord (vaatlus, pildistamine). Hinnang koos vajaliku pildimaterjaliga lisada seletuskirja.
- 1.4. Mõõdistused peavad kajastama tehnovõrkude, kaitsevööndite, kaitsealade jm kitsenduste andmeid.
- 1.5. Digitaalsed joonised peavad olema teostatud L-EST 97 koordinaatsüsteemis.
- 1.6. Geodeetilise alusplaani koostamise järgselt väljastame ristumiskoha ehitamiseks näidislahenduse.

Palume esitada geodeetiline mõõdistus e-posti aadressile maantee@transpordiamet.ee

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Herkki Rõõm

peaspetsialist

planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Herkki Rõõm

5219446, Herkki.Room@transpordiamet.ee