

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi CNC Grupp OÜ			Isiku- või registrikood 12199171
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Ainja küla, Veske	Sihtnumber 69105	Maakond Viljandi maakond
	Telefon 5664 4683	e-post info@cncgrupp.ee	
Kontaktisik	Nimi Anti Kala		
	Telefon 5664 4683	e-post anti@cncgrupp.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Masina Kõvaküla Mulgi vald Viljandi maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 48001:001:1302	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam NUIA 110/35/15	Toitefiider ABJA:NUI	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused detailplaneeringuks

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 200 A
------------------	----------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab Elektrilevi OÜ elektrivõrgu.
--

KLIENDI TEGEVUSED

1. Detailplaneeringu alal näha ette koht uuele komplektalajaamale. Alajaama asukoht näha ette võimalikult koormuskeskme lähedusse, planeeritava tee äärde, selle teenindamiseks peab jääma ööpäevaringne vaba juurdepääs. Uue alajaama toide planeerida 15 kV maakaabelliinidega NUIA 110/35/15 piirkonnaalajaama ABJA toitefiidri 15 kV keskpinge õhuliinilt. Näha ette servituudi ala kesk- ja madalpinge maakaabelliinile alates alajaamast kuni Lilli teeni. Perspektiivne vaade, vt. lisatud eskiisjoonis.
2. Uuest planeeritud alajaamast näha ette toiteliin 0,4 kV maakaabelliinina. Objekti elektrivarustuseks planeerida kinnistu piirile lõuna nurka 0,4 kV liitumiskilp. Liitumiskilp planeerida tarbija krundi piirile ja soovitatavalt teealasse. Liitumiskilp peab olema alati vabalt teenindatav.
3. Elektri- ja liitumiskilpist objektini näha ette maakaabliga.
4. Elektrilevi OÜ tehnoarvutuste maakasutusõiguse tagada servituudialana, alajaamadele eraldi katastriüksusi mitte moodustada.
5. Kõikide planeeritavate tänavate äärde näha ette perspektiivsete 10 ja 0,4 kV maakaablite koridor.
6. Elektri- ja liitumiskilpide planeerimine piki sõiduteed ei ole lubatud. Samuti ei ole lubatud planeerida teisi kommunikatsioone elektri- ja liitumiskilpide kaitsetsoonidesse.
7. Detailplaneeringu koostamiseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda Elektrilevi OÜ piirkonna elektrivõrgu inseneri poole (Lauri Aksalu, tel. 5878 9380, Lauri.Aksalu@elektrilevi.ee).
8. Detailplaneeringu koostajast Elektrilevi OÜ-ga. Projektide koostajast on võimalik teostada läbi iseteeninduse portaali ja infot on võimalik saada Elektrilevi kodulehel: <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-koostajast>
9. Elektrivõrgu väljaehitamine toimub vastavalt Elektrilevi OÜ liitumistingimustele. Detailplaneerimise projektiga määrata ka väljaspool detailplaneerimise ala kulgevate kaablite trasside servituudi alad. Planeeringu käigus olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub kliendi kulul, mille kohta tuleb esitada Elektrilevi OÜ-le kirjalik taotlus.
10. Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ poole. Liitumislepingu sõlmimiseks tuleb Elektrilevi OÜ-le esitada moodustatud kinnistute aadressid.

TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi: Lauri Aksalu
Elektrilevi OÜ volitatud esindaja
+37258789380 | Lauri.Aksalu@elektrilevi.ee

Koostatud: 18.12.2024
Kehtib kuni: 18.12.2026