

	Kinnistu piir
	Projekteeritud MP kaabel
	Projekteeritud liitumiskilp
	Projekteeritud kaitsetoru 450N
	Projekteeritud kaitsetoru 750N
	Olemasolev MP õhuliin
	Masti M17 kordusmaandus

Heinaseeme / muruseeme
(külvinorm 25 g/m²)

Laius 1m

Taastatav pealiskiht
(kasvupinnas,
maksimaalne
osakeste suurus 20mm)

Tagasitäide
kohapealsest pinnasest.

Hoiatuslint
(kollane, veniv kile)

Kaitsetoru

Maakaabe

1. Projekteerimisülesanne nr. 470696
2. AJ Kaimi:(Puhja) F1 mastist M17 võtta toide, paigaldades maakaabelliin vastavalt joonistele LC1476-1 ja LC1476-2.
Mastile M17 paigaldada kordusmaandus
3. Maakaabel paigaldada minimaalselt 1m sügavusele, kaitsetorus.
Ristumisel sissesõiduteega, paigaldada maakaabel kinnisel meetodil ning minimaalselt 1,2m sügavuselt!
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

