



TRANSPORDIAMET

Anija Vallavalitsus
anija@anija.ee
F. R. Kreutzwaldi tn 6
74307, Harju maakond, Anija vald,
Kehra linn

Teie 13.03.2025

Meie 14.03.2025 nr 7.1-2/25/4112-2

**Anija valla Alavere küla Kurvi biopuhasti
imbväljakuga, menetlus nr 473066**

Olete ehitusregistri kaudu esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Anija valla Alavere küla riigitee 11137 Alavere-Voose kaitsevööndis paiknevale Kurvi kinnistule (kat tunnus 14101:001:1031) biopuhasti ja imbväljaku ehitusteatis. Projekteeritud imbväljak paikneb osaliselt riigitee kaitsevööndis km 1,4 ulatudes lähima punktiga ca 11 m kaugusele riigitee katte servast.

Vastavalt EhS § 70 lg 2 on ehitise kaitsevööndis keelatud ohustada ehitist või selle korrakohast kasutamist, samuti ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist, sealhulgas eemaldada ning kuhjata pinnast.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **ei kooskõlasta** Transpordiamet ehitusteatisi 2511201/02822 ega anna nõusolekut riigitee kaitsevööndis kehtivast EhS § 70 lg 2 p 2 piirangust kõrvalekaldumiseks, sest on oht riigitee ja teemaa kahjustamisele niiskusrežiimi muutuse ning reostuse läbi ja tee korrakohase kasutamise häirimisele.

Esitatud projekt vajab korrigeerimist nii, et kavandatav rajatis jääks lähima punktiga vähemalt 13 m kaugusele riigitee katte servast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Harjak
juhataja
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee