



TRANSPORDIAMET

Henri Gostsõllo  
Nordpont OÜ  
henri.gostsollo@nordpont.ee

Teie 04.02.2025

Meie 14.02.2025 nr 8-1/21-122/2002-2

**Riigitee 14143 Õuna-Mutso km 3,07 Jõgeva  
alevikus asuva Suursilla (nr 502)  
rekonstrueerimine**

Transpordiameti poolse projektijuhina lepingu nr 1-9/20/0782-1 „Riigitee 14143 Õuna-Mutso km 3,07 Jõgeva alevikus asuva Suursilla (nr 502) rekonstrueerimine“ täitmisel esitan vastused Teie poolt esitatud küsimustele:

1) Kas ja mis kuupäevadel külastasite perioodil 18.06.2021 – 25.06.2021. a Jõgeva Suursilla ehitustööde objekti ning kas märkasite objekti külastades veetasemes muutusi?

Külastasin objekti 18.06.2021 ja 25.06.2021. Veetasemes ei täheldanud muudatusi, suvekuudel oli paisjärve veetase keskeltläbi sama.

2) Kas teil on esitada fotosid objektilt perioodi 18.06.201 – 25.06.2021. a kohta ning infot selle kohta, mis töid tehti Jõgeva suursilla ehitustööde objektil?

Teostati sammaste ehitustöid, kessooni paigaldus, raketise ehitus, armeerimine. Pildid on lisatud.

3) Kas teile teadaolevalt lasti 21.06.2021 või 22.06.2021. a Jõgeva veskijärve pais alla või alandati selle veetaset?

Minule teadaolevalt ei lastud paisu alla, veetase võis vähesel määral kõikuda, kui muudeti paisu ava, mille kaudu vett läbi lasti. Paisjärve täielikuks alla laskmiseks puudus igasugune vajadus ning seda ei saanud teha ka seetõttu, et puudus paisu omaniku nõusolek. Kessoonidega ehitus oligi tingitud sellest, et ei olnud võimalik rajada tammi ülesvoolu paisjärve ja kogu ehitusala nii kontrollitult kuivaks saada. Kogu ehitustegevus toimus seega tammist allavoolu ja paisu alla lasta ei olnud vaja.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Erkki Mikenberg  
juhataja  
Ida osakonna ehituse üksus

Lisa: 20210618\_095048.jpg  
20210625\_113233.jpg  
20210625\_113405.jpg  
20210625\_113650.jpg

5287643, Erkki.Mikenberg@transpordiamet.ee