



Tingimärke

- Projekteeitud KP maakaabellinn
- Projekteeitud kitsetoru (1250 N)
- Projekteeitud kitsetoru (750 N)
- ✕ Demonteeritav KP õhuliin
- ✕ Raadamisala
- Olev gaasitorustik
- Olev sidekanalisatsioon
- Olev sidekaabel
- Tööst väljas olev sidekaabel
- Olev KP kaabel
- Katastrituksuse piir

Märkused:
 1. Ehitustööd toimuvad teede nr 18226, 18191, 18192, 18206, 65 kaitevööndis ja teemaal.
 2. Kaabli vähim sügavus mulde all on 1,5 m.
 3. Kaabli vähim sügavus mulde niivast kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.

Linnide tähistustes on enne kaldjoont trassi pikkus, pärast kaldjoont liini pikkus

Kasutatud materjal:
 1. Geocalus - Krijanurk OÜ (töö nr. 103856) 07.2023

Projekt Rāpina-Leevaku 10 kv fidiiri rekonstrueerimine Rāpina vallas Põlvamaal (II etapp)		1. Geocalus - Krijanurk OÜ (töö nr. 103856) 07.2023	
Projekti Rāpina-Leevaku 10 kv fidiiri rekonstrueerimine Rāpina vallas Põlvamaal (II etapp)		Kõrgused EH2000 süsteemis	
Joonis Aasendiplaani vaade 4	Joonise nr. IP6203-K2-1	Tallaja Enert Connect OÜ	1. Geocalus - Krijanurk OÜ (töö nr. 103856) 07.2023
Projekteerinis Kontrollis K. Kangro K. Kangro	Mõeldava M 1:500	Moduleeriva M 1:500	25.08.2023 *372 53045971 *372 53045971
E-post estonia@leonhard-weiss.com Telifoni +372 601 2285 Registreeritud 12082348	Keel Eesti	Lah 3	Lah 12