Vaade 14
M 1:500

Vaade 13

Vaade 15

Kaabel kaitsetorus
PVC Ø160 750 N 73 m

Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 108 m

Kaabel kaitsetorus
PVC Ø160 750 N 29 m

Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 16 m
Tee alt min 1 m sügavuselt

Ristumine sidekaabliga!
Tagada püstsuunas min 0,2 m

70703:003:0337
65 Võru-Räpina tee

70703:003:0345
Räpina maaskond 37

70703:001:0761
Alsi

Vaade 15
M 1:500

Vaade 14

Vaade 16

Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 36 m

Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 31 m
Tee alt min 1 m sügavuselt

Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 12 m
Tee alt min 1 m sügavuselt

Kaabel kaitsetorus
PVC Ø160 750 N 22 m

Kaabel kaitsetorus
PVC Ø160 750 N 161 m

Ristumine sidekaabliga!
Tagada püstsuunas min 0,2 m

Ristumine sidekaabliga!
Tagada püstsuunas min 0,2 m

M13

M10

M9

70703:003:0337
65 Võru-Räpina tee

70703:001:0761

70703:001:0331
Kopli

Vaade 16
M 1:500

Vaade 15

Vaade 17

Kaabel kaitsetorus
PVC Ø160 750 N 188 m

Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 14 m
PVC Ø110 1250 N 14 m
Tee alt min 1 m sügavuselt

Kaabel kaitsetorus
PVC Ø160 750 N 18 m

AJ14650
1VM630, 50 kVA
Paigaldus vastavalt
joonisele IP6203-K2-3 leht 3

KPL222565 Al 3x240 757/767 m

Ristumine sidekaabliga!
Tagada püstsuunas min 0,2 m

Ristumine sidekaabliga!
Tagada püstsuunas min 0,2 m

Kaabel kaitsetorus
PVC Ø110 750 N 35 m

Kaabel kaitsetorus
PVC Ø110 750 N 14 m

LK224147
1-kohaline, soklil

F3 MPL409500 Al 4G120 370/386 m

F1 MPL409497 Al 4G120 77/89 m

F5 MPL415326 Al 4G50 12/16 m
PVC Ø110 750 N 12 m

MPLTarbija Al 4G25 7/9 m

Demonteeritav õhuliin

M1

M2

70703:001:0331
Kopli

70703:001:0320
Tamme

Liinide tähistustes on enne kaldjoont
trassi pikkus, pärast kaldjoont liini pikkus

Tingmärke

- Projekteeritud liitumiskapp
- Projekteeritud komplektalajaam
- Projekteeritud MP maakaabelliin
- Projekteeritud KP maakaabelliin
- Projekteeritud tarbija MP maakaabel
- Projekteeritud kaitsetoru (1250 N)
- Projekteeritud kaitsetoru (750 N)
- Demonteeritav KP õhuliin
- Olev MP õhuliin
- Olev MP kaabel
- Demonteeritav MP õhuliin
- Tööst väljas olev sidekaabel
- Olev sidekaabel
- Olev 35 kV õhuliin
- Katastriüksuse piir



Märkused:
1. Ehitustööd toimuvad teede nr 18226, 18191, 18192, 18206, 65 kaitsevööndis ja teemaal.
2. Kaabli vähim sügavus mulde all on 1,5 m.
3. Kaabli vähim sügavus mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.

Kasutatud materjal:
1. Geoalus - Kirjanurk OÜ (töö nr. 10385G) 07.2023

Körgused EH2000 süsteemis

Projekt	**Räpina-Leevaku 10 kV fiidri rekonstrueerimine Räpina vallas Põlvamaal (II etapp)**				Tellija	**Enefit Connect OÜ**	
LEONHARD WEISS	Joonis	**Asendiplaani vaated 14-16**				Joonise nr	**IP6203-K2-1**
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Projekteeris	**K. Kangro**		17.08.2023	+372 53045971	Mõõtkava	M 1:500
	Kontrollis	**K. Kangro**			+372 53045971	Staadium	
	Projektijuht					Keel	Leht / Lehti
						EST	8 / 12