

TAOTLUSE ESITAJA

| | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|
| Nimi / ärinimi EXTech Design OÜ | | | Isiku- või registrikood 11967596 |
| Kontaktaadress | Tänav / maja / korter Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Sihi tn, 122 | Sihtnumber 10918 | Maakond Harju maakond |
| | Telefon 5347 4036 | e-post arved@extech.ee | |
| Kontaktisik | Nimi Asko Reimus | | |
| | Telefon 5394 4947 | e-post arved@extech.ee | |

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

| | | | |
|---|-------------|---|--------------|
| Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Rehepapi tee T1 Soinaste küla Kambja vald Tartu maakond | | | |
| Tarbimiskoht | | Katastriüksuse number 94901:006:0426 | |
| Minimaalne 1-faasiline lühisvool | | Maksimaalne 3-faasiline lühisvool | |
| Piirkonna alajaam | Toitefiider | Jaotusalajaam | Jaotusfiider |

TOOTEVALIK

| |
|--|
| Tehnilised tingimused mitteelektriprojektidele |
|--|

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

| |
|--|
| |
|--|

KLIENDI TEGEVUSED

1. Soinaste külas Rehepapi tee 39 ja 39a kinnistute juurdepääsutee ehitusprojekti koostamisel arvestada maa-ala kohta kehtestatud tehnovõrkude detailplaneeringut, elektrivõrkude kaitse-eeskirju ja servituudialasid. Samuti tuleb projekteerimisel arvestada kehtivaid nõudeid müra taseme suuruse kohta.
2. Projekteeritaval alal asuvad Elektrilevi OÜ-le kuuluvad 10 kV kaablid.
3. Projektis näha ette elektripaigaldiste kaitsmise meetmed ja lahendused, kui ehitusobjektil või selle lähiümbruses on oht olemasolevate elektripaigaldiste vigastamiseks ehitustegevuse tõttu.
4. Projekteerida vastavalt kehtivale normdokumentidele ja Elektrilevi OÜ (https://epp.elektrilevi.ee/epp/news/procurement_files) nõuetele.
5. Projekt peab sisaldama kõiki vajalikke kooskõlastusi kinnistute omanike, omavalitsuse ja Elektrilevi OÜ-ga.
6. Elektrilevile kuuluva elektripaigaldis(t)e asukoha andmete saamiseks esitada taotlus iseteenindusportaalil aadressil: <https://www.elektrilevi.ee/teenused/vorgu-asukohaandmed>
7. Projekt tuleb kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. Projektide kooskõlastamine toimub Elektrilevi OÜ e-teeninduses ja infot on võimalik saada Elektrilevi kodulehel: <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-kooskolastamine>
8. Kaevetöödeks ning töödeks liinide kaitsevööndis enam kui 4,5m kõrguste mehhanismidega peab töö teostaja enne tööde algust objektil taotlema kaitsevööndis tegutsemise loa. Selleks esitada taotlus e-teeninduses aadressil: <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/kaitsevoondi-kooskolastused>
9. Juhul kui Soinaste külas Rehepapi tee 39 ja 39a kinnistute juurdepääsutee projektiga tuleb ümber paigutada Elektrilevi OÜ elektrivõrk, lahendatakse ümberpaigutamise küsimused eraldi elektriprojektiga. Elektrilevi OÜ elektripaigaldise ümberpaigutamiseks tuleb esitada taotlus võrgu ümberehituseks kliendi soovil aadressil <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/vorguymberehitus> ning sõlmida projekteerimise ja ehitustööde teostamiseks lisateenuse leping. Elektrivõrgu ümberpaigutamisega seotud kulud kannab Taotleja.

TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi: Peep Herm

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja

+3725056891 | Peep.Herm@elektrilevi.ee**Koostatud:** 07.10.2024**Kehtib kuni:** 07.10.2025