



PÄÄSTEAMET

Kätlin Mänd  
OÜ Puusepp ja Mänd  
katlin.mand@gmail.com

Teie 31.10.2024 nr

Meie 02.12.2024 nr 7.2-3.1/6857-1

### **Kadaka tee 185D DP**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel jätab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor Garri Mölder Optimal Projekt OÜ poolt koostatud „Pajupea küla Sillaotsa kinnistu ja lähiala detailplaneering“ detailplaneeringu tuleohutuseosa kooskõlastamata järgmisel põhjusel:

1. Kirjeldamata päästetehnika ligipääs ehitisele (s.h eritehnika).
2. Kirjeldamata välise veevarustuse aluseks olev norm ning veevooluhulga määramine. Näitamata hüdrandi asukoht tehnovõrkude plaanil.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Garri Mölder  
Ohutusjärelvalve büroo inspektor  
Päästeameti Põhja päästekeskus