



PÄÄSTEAMET

Üllar Laid
Hiiumaa Vallavalitsus
valitsus@hiiumaa.ee

Teie 28.01.2025 nr 9-6.1/261

Meie 06.02.2025 nr 7.2-3.4/536-1

Kooskõlastuse taotlus Tahkuna tuletorni lähiala detailplaneeringule. Tuleohutuse osa kooskõlastamisest keeldumine.

Austatud Üllar Laid

Päästeameti Lääne päästekeskus jätab kooskõlastamata Koppe OÜ poolt koostatud töö nr DP84-24 Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Tahkuna küla, Tahkuna tuletorni lähiala detailplaneeringu järgmisel põhjusel:

1. Planeeringus on kirjeldatud, et planeeritavale alale on lubatud rajada IV kasutusviisit hooned ja planeeritakse rajada veevõtukoht mahuga 30 m³. Mahuti maht ei vasta Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatule. Juhin tähelepanu, et veevõtukoht peab olema varustatud hüdrandiga.
Alus: TuOS § 23 lg 2.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Hiiumaa Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Anastasia Sutt
Ohutusjärelvalve büroo
inspektor
Lääne päästekeskus

Anastasia Sutt
+372 4447836
anastasia.sutt@paasteamet.ee