Toide taastada MP maakaablitega, muhvida olemasolevad kaablid enne MP maste. V t elektriskeem 012

81501:005:1000
Pikk tn 17

Projekteeritud LK220638. Taastada tarbija toide

Projekteeritud AJ14511 HEKA 1VM630. V t elektriskeem 012, AJ elektriskeem 021

Projekteeritud 2x AHXAMK-W20 3x120+35 2xL=6+6+12m
Projekteeritud AJ14511 - M102
Täies mahus De160 450N kaitsetorus.

Asendada M102 12m KL4 TAN + KL3 12m tugi M103 suunas. Topelt lõputraaversiga, elektriline ühendus läbi proj AJ14511, mastile paigaldada mõlemale kaablile piirikud. V t masti skeem 032

81501:005:0078
Kohtuse alajaama

M102

Demonteerida AJ Tudulinna keskus, asendada projekteeritud AJ14511-ga, taastada tarbija ühendused vastavalt elektriskeemile ning asendiplaanile.

81501:005:0059
Pikk tn 19

X = 6548100
Y = 676850
X = 6548050
Y = 676900

42.51 42.11 42.39 42.48 42.63 42.44 42.46 42.46 42.47 42.62 42.54 42.54 42.43 42.67 42.59 42.47 42.45 42.47 42.54 42.37 42.51 42.45 42.20 42.63 42.56 42.62 42.41 42.39 42.40 42.23 42.38

H A Kr Kr kuur tee

Tingmärgid

- Halajastuse taastamine
- Ol. olev sidetrass
- Ol. olev keskpinge kaabel
- Ol. olev madalpinge kaabel
- Katastriüksuse piir
- Ol. olev keskpinge õhuliin
- Projekteeritud Keskpinge maakaabel
- Demonteeritav element
- Projekteeritud mast toega
- Kruusakatte taastamine
- Asfaltkatte taastamine
- Ol. olev gaasitrass

Märkused:
1. Projekti alusplaaniks on Kirjanurk OÜ koostatud geodeetiline aluslaan töö nr 10939G 10.11.23. Koordinaadid L-EST '97 ning kõrgused EH2000 süsteemides. Projekt koostatud vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 459512.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
4. Maakaablid paigaldada kogu mahus 750N kaitsetorusse 1,0 m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule.
5. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
6. Projekt on maaomanike ning trassivaldajatega kooskõlastatud.

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714	Kuupäev: 15.12.2023
		MTR: TEL002388	Töö nr: 23-93
		Reg nr: 12688881	Joon nr: 002
Töö nimetus: Kauksi fiidri 20kV pingele üle viimine 2.osa, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond LR8973		Telefon: +372 5534119	Mõõtkava: M1:1000 A2
		e-mail: jaanus@stromtec.ee	
		Projekteerija: Andreas Kärp	
Joonise nimetus: Asendiplaan		andreas@stromtec.ee +372 53007562	