

Vassil Hartšuk

From: Vassil Hartšuk
Sent: kolmapäev, 21. veebruar 2024 11:34
To: 'Diana Vällo'
Subject: Tuukri

Tere,

Juhul kui moodustatavad hooneosad (büroopinnad 43 ja 44) kuuluvad erinevatele omanikele, siis tuleb moodustada eraldi tuletõkkesoonid lähtudes EVS 812-7:2018 punktist 10.2.2, mille kohaselt on tuletõkkesektsiooni moodustamise eesmärk on evakuatsioonivõimaluste tagamine, pääste- ja kustutustööde hõlbustamine, varakahjude piiramine ja naabrivara kaitsmine.

Vassil Hartšuk

Ohutusjärelvalve büroo
peainspektor
mob: +372 501 2271
Vassil.Hartsuk@rescue.ee

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn
rescue.ee
ohutusportaal.paasteamet.ee

