



KESKKONNAAMET

Transpordiamet  
info@transpordiamet.ee

Teie 05.03.2025 nr 8-1/25-008/3598-1

Meie 12.03.2025 nr 6-2/25/4472-2

**Arvamus riigi põhimaantee 8 (E265) Tallinna–  
Paldiski tee ja Paldiski mnt 39 kinnistu vahelise  
müratõkkeseina ehitusprojekti  
projekteerimistingimuste eelnõu kohta**

Esitasite<sup>1</sup> Keskkonnaametile ehitusseadustiku § 31 lg 4 alusel arvamuse avaldamiseks Transpordiameti korralduse „Riigi põhimaantee 8(E265) Tallinna–Paldiski tee ja kinnistu Paldiski mnt 39 vahelise müratõkkeseina ehitusprojekti koostamiseks“ eelnõu.

Ehitusprojekti eesmärgiks on riigitee ja kinnistu Paldiski mnt 39 vahele müratõkkeseina rajamisega eluhoone teepoolsele küljele leviva autoliiklusest põhjustatud maanteemüra taseme viimine normidele vastavaks. Eesti looduse infosüsteemi (EELIS, Keskkonnaagentuur) kohaselt (seisuga 12.03.2025) ei jää kinnistule looduskaitseaduse alusel kaitstavaid loodusobjekte. Keskkonnaamet on projekteerimistingimuste eelnõuga tutvunud ning toob välja omapoolse arvamuse:

[Keskkonnaportaali](#) andmetel ulatub puurkaevu PRK0023936 sanitaarkaitseala müratõkkeseina ehitamisega hõlmatud 8 Tallinn-Paldiski tee T6 kinnistule (tunnus: 29601:001:0064). Puurkaev PRK0023936 varustab ühte kinnistut Paldiski mnt 39 (tunnus: 29601:001:0180). Puurkaev on rajatud 2008. aastal ning sellele on määratud 50 m ulatusega sanitaarkaitseala. Keskkonnaameti andmetel puudub puurkaevul PRK0023936 keskkonnaluba, mis annab alust järeldada, et veevõtt puurkaevust jääb alla 10 m<sup>3</sup> ööpäevas. Lähtuvalt veeseaduse (VeeS) § 154 lg 1 p-st 3 ja § 154 lg-st 3 peab sellisele puurkaevule olema tagatud 10 m ulatusega hooldusala.

Põhjaveehaarde sanitaarkaitseala muutmiseks asjakohases registris hooldusalaks tuleb esitada taotlus Keskkonnaagentuurile (VeeS § 277 lg 2). Arvestades eelnevat palume edastada kinnistu omaniku poolt allkirjastatud avaldus sanitaarkaitseala muutmiseks hooldusalaks Keskkonnaagentuurile (kaur@envir.ee). Lisateave avalduse koostamiseks on leitav [Keskkonnaagentuuri kodulehelt](#). Muuhulgas palume üle vaadata puurkaevu asukoha koordinaadid. Kui registris märgitud asukoht erineb tegelikust asukohast palume puurkaevu õiged koordinaadid edastada koos avaldusega samuti Keskkonnaagentuurile.

(allkirjastatud digitaalselt)  
Helen Manguse  
juhataja  
keskkonnakorralduse büroo

Karin Sisask 5193 1960 (keskkonnakorraldus) karin.sisask@keskkonnaamet.ee  
Melika Paljak 528 5392 (vesi) melika.paljak@keskkonnaamet.ee

---

<sup>1</sup> Kiri on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 05.03.2025 nr 6-2/25/4472 all.  
Roheline 64 / 80010 Pärnu linn/ Tel 662 5999 / e-post: info@keskkonnaamet.ee / www.keskkonnaamet.ee /  
Registrikood 70008658