Kinnisel meetodil

Stardikaevik

Pumpla toitekaabel
AXPK 4G50
Lrass=388m
Lkaabel=388m

Perspektiivsed pumpla LK,
TV LK ja VJK

LEHT 2

Järvesoo
69801:001:012

Järve tee 2
69801:001:1020

Mäe tee 3
69801:001:1018

Soo järve
69801:001:1028

Võru tee 14b
69801:001:1023

Võru tee 14a
69801:001:1035

Järve tee 1
69801:001:1027

Järve tee 4
69801:001:1021

Järve tee 6
69801:001:1034

Järve tee 8
69801:001:1026

Järve tee 5
69801:001:1015

Järve põik 3
69801:001:1013

Järve põik 1
69801:001:1039

Võru tee 18
18101:001:0141

Järve tee 9
69801:001:1032

Järve tee 11
69801:001:1024

Kündja tee Kündja tee
69801:001:1033

25142 Haanja-Kündja tee
18101:001:3761

Siiber

Siiber

MPL434328, JK69481 - LK233045,
AXPK4G120 l=81m, trass l=75m
(Ø110mm kaitsetorus)

Kaabli paigaldamine kinnisel meetodil.
Minimaalne sügavus 1,2m
Kaitsetoru Ø160mm, 1250N, L=2x20m.
Kaitsetoru Ø110mm, 1250N, L=3x20m

Ettevaatust sidekaabel
(Telia Eesti AS)!

Tamme
18101:001:2580

MPL434319, AJ13510 - JK69482,
AXPK4G240 l=339m, trass l=329m
(Ø110mm kaitsetorus)

MPL434318, AJ13510 - JK69481,
AXPK4G240 l=257m, trass l=247m
(Ø110mm kaitsetorus)

Ettevaatust sidekaabel
(Telia Eesti AS)!

Kaabli paigaldamine kinnisel meetodil.
Minimaalne sügavus 1m
Kaitsetoru Ø160mm, 1250N, L=2x14m.
Kaitsetoru Ø110mm, 1250N, L=3x14m

Ettevaatust
ELA SA Sidekanalisatsioon!

Suure Munamäe vaatetorn
18101:001:3710

Võru metskond 117
18101:001:0146

Võru metskond 116
18101:001:0082

AJ13510

Tingmärgid

- 1W1 projekteeritud 0,4 kV maakaabelliin
- projekteeritud maakaabli paigaldus kinnisel meetodil
- projekteeritud maakaabeliini reservtoru
- projekteeritud 0,4kV jaotuskilp
- projekteeritud 0,4kV liitumiskilp
- katasripiir

Projekt	Detailplaneeringuala elektrililitumised Järve põik, Mäe tee, Võru tee ja Kündja tee tänavate maaüksustele. Haanja küla, Rõuge vald, Võru maakond				Tellija: Elektrilevi OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis: Asendiplaan				Joonise nr: LC2567_TP_ELV-4-01
LEONHARD WEISS OÜ	Projekteerija: H.Vissel		11.04.2025	51967694	Mõõtkava: M 1:500
E-post:estonia@leonhard-weiss.com	Kontrollija: A.Mee		11.04.2025	5119005	Staadium: Töötopiqsk
Telefon +372 601 2285	Projektijuht				Keel: EST; Leht: 1; Lehti: 2
Registrikood 12083348					

Filename: LC2567_TP_ELV-4-01_Asendiplaan.dwg Plotted needs update: April 11, 2025 16:31:38 Plot Device: PDF-XChange Standard_A99.pc5 Page Setup: ---- Plotted by: Vissel, Heiko/A