



PÄÄSTEAMET

Janika Merisalu  
Haljala Vallavalitsus  
haljala@haljala.ee

Teie 10.01.2025 nr 7-1/91-18

Meie 12.02.2025 nr 7.2-3.3/219

**Haljala alevik Pondri tee 1 kinnistu  
detailplaneeringu kooskõlastus**

Austatud Janika Merisalu

Päästeamet kooskõlastab Pondri tee 1 kinnistu tuleohutuseosa.

Vastavalt piirkonnale kinni pidada siseministri määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ § 6 lg 5prim1 p 2, mis käsitleb lähimat veevõtukoha rakendamist, kui naabrite vaheline kaugus on vähemalt 40m. Kui nõuet ei täideta, siis lähima veevõtukoha nõue ei rakendu.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristjan Sõrg  
Ohutusjärelvalve büroo ehituskontrolli peainspektor  
Ida päästkeskus  
+372 5307 3708  
kristjan.sorg@paasteamet.ee