



TRANSPORDIAMET

Järva Vallavalitsus
info@jarva.ee
Pikk tn 56
73301, Järva maakond, Järva vald, Järva-
Jaani alev

Teie 02.01.2025

Meie 03.01.2025 nr 7.1-2/25/60-2

**Järva valla Imavere küla Käänu puurkaev,
menetlus nr 467065**

Olete esitanud ehitisregistri kaudu kooskõlastamiseks Järva valla Imavere küla Käänu kinnistu (kat tunnus 25501:001:1179) puurkaevu ehitusloa taotluse. Projekteeritud puurkaevu kavandatakse riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa kaitsevööndisse km 108,13 ca 44 meetri kaugusele tee servast. Puutumus kavandatava Adavere möödasõidu projektiga puudub. Kavandatud päevane veetarve on 3-5 m³. Puurkaevu hooldusala raadius on 10 m (VeeS § 154 lg 3) ja vastavalt VeeS § 148 lg 2 antud juhul sanitaarkaitseala ei moodustata.

Rajatava puurkaevu asukoht on riigitee kaitsevööndis, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 50 meetrit. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt Ehs § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul.

Lähtuvalt Ehs § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusloa eelnõu nr 2411271/15378 ja **anname nõusoleku** riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kaldumiseks vastavalt OÜ Balti Puurkaev tööle nr 5601.

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet). Nimetatud asukohas ei ole puurkaevule võimalik moodustada sanitaarkaitseala juhul, kui soovitakse veetarvet suurendada üle 10 m³. Transpordiamet ei soovita puurkaevu rajamist riigitee kaitsevööndisse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Marek Lind
juhataja
planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee
Anni.Luht@transpordiamet.ee