

AJ15637 ja AJ15672 1kV:

Alajaamade vahel asendada olemasolev õhuliin uuega.
Uus õhullin: AMKA 3x70+95, L= 1940m

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- ←→ Projekteeritud MP õhuliin
— Kinnistu piir

Märkus:

- Aluseks kasutatud Elektrilevi OÜ lähteülesande joonist: Mõisataguse(Rapla) F2 nõuetekohasus - Asendiplaan
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

6395

AJ15637

56

7750LP



36272LK

Kaaritsa

Kaaritsa 6395

AJ15637 F1:

Alajaama ja M56 vahel asendada olemasolev õhuliin uuega. Uus õhullin: AMKA 3x70+95, L= 40m

Tellija:  elektrilevi		Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112	Kuupäev: 26.04.2024
		Reg. nr: 11445550	Töö nr: RP24-04
Töö nimetus: AJ Mõisataguse F2 nõuetekohasus Valli küla, Rapla vald, Raplamaa IP6974	E-mail: Janar.Kubbi@enersense.com Tel nr: +372 56607557	Joon nr: 001	Mõõtkava:-
Joonise nimetus: Õhuliini joonis lihtalusel	Projekteeris: Janar Kubbi Kontrollis: Veiko Natus		