

65401:004:0290
Velise metskond 7

65403:002:0540
20165 Raikküla-Päärdu tee

Mastile nr.55 paigaldada 1/04 kV mastalajaam,
tunnusega AJ15637.
Alajaamale paigaldada 1.025/0,4kV 50kVA trafo.

Asendada õhuliin M17 - M56 (Vt. Õhuliini joonis)
AMKA 3x70+95, L= 41m



65403:002:0490
Kaaritsa

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev MP õhuliin
- Projekteeritud mastalajaam
- Kinnistu piir
- Projekteeritud 0,4kV õhuliin

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-67
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 004 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Demonteerida alajaam AJ6395 ja Kaaritsa kliendi toide
taastamiseks tuua ol.olev kaabel liin
AXMK.4x25 tunnusega 49145 liitumiskilpi 136272LK.
Vajadusel muhvida ning pikendada kaablit.

Tellija:  elektrilevi		Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112	Kuupäev: 26.04.2024
		Reg. nr: 11445550	Töö nr: RP24-04
Töö nimetus: AJ Mõisataguse F2 nõuetekohasus Valli küla, Rapla vald, Raplamaa IP6974	E-mail: Janar.Kubbi@enersense.com Tel nr: +372 56607557	Joon nr: 001	
		Mõõtkava:1:500	
Joonise nimetus: Asendiplaan (AJ15637)	Projekteeris: Janar Kubbi Kontrollis: Veiko Natus		