



PÄÄSTEAMET

Luunja Vallavalitsus
vald@luunja.ee

Teie 13.03.2026 nr 6-1/585-1

Meie 09.04.2026 nr 7.2-3.2/1829-2

**Detailplaneeringu kooskõlastamisest
(Põvvatu külas Pihlapuu maaüksuse ja
lähiala detailplaneering) keeldumine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 8 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo nõunik Margo Lempu kooskõlastamast Tartu maakonnas Luunja vallas Põvvatu külas Pihlapuu maaüksuse ja lähiala detailplaneeringut järgmistel põhjustel:

1. Tuletõrje veevarustuse lahendus peab vastama siseministri 18.02.2021 a määrusele nr 10. „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“. Seletuskirjas viidatud standardile EVS 812-6 on määrusest madalamal astmel asetsev tehniline norm. Kuna määrus käsitleb põhjalikult tuletõrje veevarustuse nõudeid siis hetkel kehtivast standardist ei ole midagi võtta.
 - a. Planeeringus näidata ära veevõtukoha (hüdrandi) kaugus ehitisest.
 - b. Planeeringus näidata ära veevõtukoha miinimum tuletõrje vee kogus.
2. NB! Seletuskirja punktis 2.10 on öeldud, et planeeringualale ei ole planeeritud keskkonnoahtlikke objekte aga samas on planeeringu alale planeeritud tankla. Palun täpsustada tankla olemus ja võimalik ohtlikkus.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Lempu
ohutusjärelvalve büroo nõunik
Lõuna päästekeskus

+372 7337313
margo.lempu@paasteamet.ee