



Killustik/kruuskattega tee

Haljasala all

MÄRKUSED

1. Kaevise laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.
2. Tagasitõlke panna sügavemale peenem pinnas.
3. Tõlke pinnas tihendada.
4. Liivpadi on vajalik, kui kaevise rajatakse kruusasesse või kivisesse pinnasesse.
5. Toru otsad sulgeda ehitusvahuga.
6. Paigaldatava kaabli paigalduskõrgus ristumistel täpsustada ristuvate kommunikatsioonide eelneva lahtikaevamise abil.
7. Kaevamistööd kommunikatsioonide kaitsejoonis (2m) teostada käsitsi.
8. Sisestuskaabli montaažiks paigaldatud kaitsetorude otsad sulgeda otsakorgiga.
9. Transpordiameti teemal min maakaabli paigaldussügavus 1,2m

Tellijä:	Töövõtja:	Address:	Mõõgu 3, Tallinn 10112 11445550	Kuupäev: 12.07.2024
Töö nimetus:	Muri(Aruküla) F5 nõuetekohasus, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harjumaa IP6555	Reg. nr:	20/23/6555	Töö nr: 001
Joonise nimetus:	Asendiplaan	E-mail:	liina.randvoo@enersense.com +372 53 498 220	Mõõtkava: 1:500
		Tel nr:		
		Projekteeris:	Liina Randvoo	
		Kontrollis:	Egle Niinep-Kaselt Liina Randvoo	