



**TRANSPORDIAMET**

Margus Ivask  
Elva Vallavalitsus  
elva@elva.ee  
Kesk tn 32  
61507, Elva vald, Elva, Tartu  
maakond

Teie 19.03.2024 nr 6-1/9-48

Meie 04.04.2024 nr 7.2-3/24/4718-2

**Tartumaa Elva vald Urmi küla Urmi  
kinnistu sidemasti detailplaneeringu  
kooskõlastamine**

Austatud hr Ivask

Vastavalt lennundusseaduse § 35 lg 2 kooskõlastab Transpordiamet Urmi külas Urmi kinnistu (katastritunnus 17101:001:0795) kavandatava 99 meetrise sidemasti detailplaneeringu taotluse järgmistel tingimustel:

1. Mast peab olema varustatud kahel tasapinnal paiknevate Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Konventsiooni lisa 14 (ICAO Annex 14) tabelis 6-1 kirjeldatud madalintensiivsusega tüüp B tulede nõuetele (vt manuses low intensity type B) vastavate lennuohutustuledega.
2. Lennuohutustuled peavad põlema koheselt pärast masti täiskõrguse saavutamist.
3. Masti ehitusprojekti palume vastavalt lennundusseaduse § 35 lg 4 täiendavalt Transpordiameti lennundusteenistusega kooskõlastada.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Üllar Salumäe  
direktor  
lennundusteenistus

Lisa: ICAO Annex 14 tabel 6-1

Andres Lainoja

Andres.Lainoja@transpordiamet.ee