



Ettevaatust, tänavavalgustuse kaabel!

MPL444974 AXPk 4G120 L= 57 / 70 m

Ettevaatust, ElaSa mikrostruktur!

Kinnine läbindamine:
PVC110 1250N L= 55 m (trass)
Vt joonis 004.

LK238310
Tarbijakaabli jaoks reservtoru
PVC50 450N L=2 / 4 m
Uks riigi maantee poole.
Kohapeal tähistustokk.

AJ Kammi F1 0,4 kv õl M8
Vahetada mast + tõmmits,
uus mast Cu-sool 10 kl 3,
teha uus kordusmaandus,
ol.ol liitumiskilp koos kaabliga
tõsta uuele mastile.

| TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL | |
|--------------------------|---|
| | Olemasolev 0,4 kV õhuliin |
| | Olemasolev 0,4 kV tarbijakaabel |
| | Olemasolev ElaSa sidetrass |
| | Olemasolev tänavavalgustuse kaabel |
| | Projekteeritud maakaabel kaitsetorus PVC D110 1250N |
| | Projekteeritud maakaabel kaitsetorus PVC D110 450N |
| | Projekteeritud tarbijakaabli reservtoru PVC D50 450N |
| | Projekteeritud 0,4 kV liitumiskilp |
| | Vahetusse minev 0,4 kv õl mast ja tõmmits |
| | Puurimiskaevik |
| | Teepiire |
| | Kinnistu piir |

Märkused:
 -) Geoalusena kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr 14479G.
 -) Maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
 -) Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälged.
 -) Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõusvat pinnas tihendada.

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|----------|-----------|-------------------------|---------------------------------|-----------|----------------|------------|
| Tellijä | elektrilevi | Toovõtja | enersense | Address | Energia tn. 4 Pärnu 80042 | Kuupaev | veebbruar 2026 | |
| Too nimetus | Orava elamu liitumise tööprojekt. Prählamäe küla, Hiiumaa vald, Hiiumaakond. | | Reg nr | 11445550 | Telefon | 5642985 | Too nr | LC4607 |
| Joonise nimetus | Asendiplaan | | e-mail | ain.talts@enersense.com | Projekteerija | Ain Talts | Joon nr | 001 |
| | | | | | | | Möötkava | 1:170 (A3) |