



TERVISEAMET

Marge Arumäe
info@pke.ee

Meie 06.06.2024 nr 9.3-2/24/5745-2

**Objekti vastavuse kontrollakt, MTÜ
Pärnu Kristlik Erakool, Karja 6, Pärnu
linn**

MTÜ Pärnu Kristlik Erakool (isiku-/registrikood 80549036; elu-/asukoha aadress Suur-Jõe 48, Pärnu linn; telefon (+372) 58587867; e-post info@pke.ee ; esindaja Marge Arumäe) esitas taotluse põhikooli avamiseks 2 klassikomplektiga, kokku 35 õpilasega aadressil, Karja 6, Pärnu linn.

Kontrolli alus:

- ☒ rahvatervise seadus § 13 lg 3;
- ☒ hinnangu taotlus koolile;
- ☐ hinnangu taotlus koolieelsele lasteasutusele;
- ☐ olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.
- ☐ Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.

Kontrollitakse:

- ☒ maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;^{1,2,9}
- ☒ nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;^{1,2}
- ☐ nõuded päevakavale;^{3,4}
- ☐ nõuded õppekorraldusele;³
- ☒ nõuded toitlustamisele;⁵
- ☒ valgustustiheduse mõõtmistulemused;^{1,2,10}
- ☐ ventilatsiooni mõõtmistulemused;^{1,2,11}
- ☐ tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;⁶
- ☒ joogivee analüüsi tulemus;⁷
- ☒ töötajate tervisetõendid;⁸

¹Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“;

²Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“;

³sotsiaalministri 27.03.2001 määrus nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“;

⁴sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“;

⁵ sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“;

⁶sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

⁷sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“;

⁸ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus;

⁹ ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

¹⁰ EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

¹¹ EVS 906:2018 Mitmeeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017.

☐ Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.

Kontrollitava objekti andmed:

Objekti kirjeldus: ruumid paiknevad hoone II korrusel, neisse on eraldi sissepääs. Ruumides olemas sundventilatsioonisüsteem, mis hetkel ei ole töökorras. Aknad on avatavad, loomulik ventilatsioon tagatud. Liikumistundide läbiviimiseks kasutatakse vajadusel Pärnu Spordihalli, hetkel kooli enda ruumides pesemise võimalus puudub. Avatakse 2 liitklassi kokku 35 õpilasega.

Objekti aadress: Karja 6, Pärnu linn

Ametniku andmed: vaneminspektor Katrin Tamm, tel 5526402, e-post katrin.tamm@terviseamet.ee

Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 30.05.2024 kell 11.00 kuni 12.00

Kontrolli juures viibis kooli juht Marge Arumäe

KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:

Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah -

☐ ei -

Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah -

☐ ei -

Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah -

☐ ei -

Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah – loomulik ventilatsioon

☐ ei -

Müratase vastab kehtestatud nõuetele.

☐ jah -

☐ ei -

Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah -

☐ ei -

Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.

☒ jah -

☐ ei -

Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah -teenus ostetakse sisse, toidu jagamine koha peal, eraldi ruum

☐ ei -

Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.

☒ jah -

☐ ei -

Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: -

Märkused/taotlused: aktiivset liikumist nõudvate liikumistundide läbiviimine toimub Pärnu Spordihoones. Võimalusel seada töökorda sundventilatsioonisüsteem.

Lõppjärelendus:

☒ Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.

☐ Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.

(allkirjastatud digitaalselt)

Katrin Tamm
vaneminspektor (keskkonnatervis)

(allkirjastatud digitaalselt)

Marge Arumäe
Taotluse esitaja / esindaja²

² Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames.