

22901:008:0278
Struuga maastikukaitseala 10

22901:001:0494
Permisküla metskond 214

Ristumine jõega teostada kinnise läbindamise meetodil
kaitsetorus Ø160; 1250N; L(trass/toru)=48/55m; jõe põhjast min 1m sügavamale

Projekteeritud maakaabel KPL223033
AJ7388 - AJ14777
AXLJ-TT 3x50+16Cu; L(trass/kaabel)=1238/1260m
kaitsetorus Ø160; 450N; L(trass/toru)=1163/1170m

Projekteeritud alajaam AJ14777; 1VM250, trafoga 50kVA
Keskkohta koordinaadid X=6550188.07, Y=715250.72


Projekteeritud maakaabel MPL410913
AJ14777 F1 - LK221749
AXPK 4G50; L(trass/kaabel)=3/9m
kaitsetorus Ø110; 450N; L(trass/toru)=3/7m

Projekteeritud liitumiskilp LK221749; vundamendil 1-kohaline
Paigaldada uue alajaama kõrvale
Tarbija reservtoru Ø50; 450N; L(trass/toru)=2/4m


22901:008:0276
Struuga maastikukaitseala 8

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 23-95 TINGMÄRGID

- 1W2 1W2 Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- 1W1 1W1 Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- 1W2 1W2 Proj. tarbija keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- Proj. madalpinge liitumiskilp tarbija reservtoruga
- Proj. tarbija maakaabelliini jätkumuhv



- Proj. maanduspai galdis
- Proj. komplektalajaam või KP jaotuspunkt
- Proj. kinnise läbindamise meetod
- Kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik
- Võsa ja metsa raadamine (kaevetööde ala)
- Tööst välja viidav keskpinge maakaabel



- Katastriüksuse piir
- Ol. olev madalpinge õhuliin
- Ol. olev madalpinge maakaabel
- Ol. olev keskpinge õhuliin
- Ol. olev keskpinge maakaabel
- Ol. olev kõrgepinge õhuliin
- Ol. olev veetrass

- K Ol. olev kanalisatsioonitrass
- D Ol. olev drenaaž

Tellija: Enefit Connect OÜ			Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714		Kuupäev: 05.12.2023	
Töö nimetus: Seirepositsioonide liitumine elektrivõrguga Vasknarva, Jaama, Karoli, Mustanina ning Auvere küla, Permisküla ja Kuningaküla Alataaguse vald ja Narva-Jõesuu linn Ida-Viru maakond LR9177, tööprojekt.			MTR: TEL002388			Töö nr: 23-95
			Reg. nr: 12688881			Joonise nr: 006
			Telefon: +372 553 4119			Mõõtkava: M1:500/A2
			E-mail: jaanus@stromtec.ee			
			Projekteerija: Harri Laks; tel 53 835 935			
Joonise nimetus: Asendiplaani vaade 5		Kontrollis: Jaanus Kaldoja				