



TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

 Haljasala taastamine 287m²

MÄRKUSED

1. Kaevise laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.
2. Tagasitõlmisel panna sügavamale peenem pinnas.
3. Täitmisel pinnas tihendada.
4. Liivapadi on vajalik, kui kaevise rajatakse kruusasessse või kivisesse pinnasess.
5. Toru otsad sulgeda ehitusvahuga.
6. Paigaldatava kaabli paigalduskõrgus ristumistel täpsustada ristuvate kommunikatsioonide eelneva lahenduse abil.
7. Kaevamistööd kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) teostada käsitsi.
8. Sisestuskaablite montaažiks paigaldatud kaitsetorude otsad sulgeda otsakorgiga.

24501:001:0729
Niida

Tellija:  elektrilevi		Aadress: Möigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 28.02.2024
			Töö nr: IH24-05
Töö nimetus: Kivisilla tee 1 kaitsme nimivoolu suurendamine Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond LC0777	E-mail: Janar.Kubbi@enersense.com Tel nr: +372 56607557	Projekteeris: Janar Kubbi Kontrollis: Veiko Natus	Joon nr: 006
			Mõõtkava: 1:500