



TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

Haljasala taastamine 287m2

MÄRKUSED

- Kaevise laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.
- Tagasitäitmisel panna sügavamale peenem pinnas.
- Täitmisel pinnas tihendada.
- Liivapadi on vajalik, kui kaevis rajatakse kruusasessse või kivisesse pinnasesse.
- Toru otsad sulgeda ehitusvahuga.
- Paigaldatava kaabli paigalduskõrgus ristumistel täpsustada ristuvate kommunikatsioonide eelneva lahendusega.
- Kaevamistööd kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) teostada käsitsi.
- Sisestuskaabli montaažiks paigaldatud kaitsetorude otsad sulgeda otsakorgiga.

Tellija:  elektrilevi		Address: Möigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 28.02.2024
			Töö nr: IH24-05
Töö nimetus: Kivisilla tee 1 kaitsme nimivoolu suurendamine Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond LC0777	E-mail: Janar.Kubbi@enersense.com Tel nr: +372 56607557	Joon nr: 006 Mõõtkava: 1:500	
Joonise nimetus: Katete taastamine	Projekteeris: Janar Kubbi Kontrollis: Veiko Natus		