

Saatja: Gunnar Mägi <Gunnar.Magi@transpordiamet.ee>

Saadetud: 11.05.2023 16:02

Adressaat: MNT Teed <maantee@transpordiamet.ee>

Teema: FW: Viljandi maakond Viljandi vald Uia ja Lia küla Kiini-Kõpu 20 kV fiidri rek IP6002 tingimused

Manused: image001.png; image003.jpg; IP6002 Kiini-Kõpu fiidri rek Uia ja Lia külad Viljandi vald3.dwg

Tere

Edastan regimiseks

Parimate soovidega



**Gunnar Mägi**

Peaspetsialist

Kooskõlastuste üksus

Planeerimise osakond

5184315

Valge 4 / 11413 Tallinn / [Transpordiamet](http://transpordiamet.ee)

**From:** Maaten, Kaupo <K.Maaten@leonhard-weiss.com>

**Sent:** Thursday, May 11, 2023 9:46 AM

**To:** Gunnar Mägi <Gunnar.Magi@transpordiamet.ee>

**Subject:** IP6002 trasside küsimus

Tere.

Teen Kiini-Kõpu 20 kV fiidri rekonstrueerimise projekti Uia ja Lia külades Viljandi vallas.

Olemasolev õhuliin demonteeritakse metsa seest ja asendatakse maakaabelliiniga maantee ääres.

Hargnevad haruliinid jäävad õhuliinideks. Küsimus mastiga nr 3. Maaomanik enda kinnistule masti ja maakaabelliine paigalda ei luba. Lahendusena tahaks masti panna vahetult maantee piiri äärde maantee maasse. Tugi läheks kinnistule aga sellega saab hakkama. Mast jääks ca 4,2 m katte servast aga üle maantee visangust saaks vähemalt lahti. Teisel pool maanteed on ka sama omaniku kinnistu nii et sinna masti panna ka ei saa.

Palun vaata ülejäänud maakaabli trass ka korraga üle siis juba.

Lugupidamisega

LEONHARD WEISS OÜ

elektriteenuste divisjon

lõuna regioon

Kaupo Maaten

Vanemprojekteerija Viljandis

Tomuski tee 2, 71067 Mustivere küla Viljandi vald

Mob. +372 512 7053  
[k.maaten@leonhard-weiss.com](mailto:k.maaten@leonhard-weiss.com)  
<http://www.leonhard-weiss.ee>

LEONHARD WEISS grupi ettevõte

Meie juriidiliste teadetega tutvumiseks külastage meie [kodulehte](#).