Rekonstrueeritav 10 kV õhuliin:
LP16744...AJ15015 :
3x AS-25-->3x BLL 99, L=1848m
KPL226410

75,93 m

M128

7°

42

84,2 m

Leht 3-2

M128H1

84,2 m

M128H2

84,2 m

Võsaraie

47,25 m

Rekonstrueeritav 10 kV õhuliin:
M128(42)...AJ NOODA:
3x AS-50-->3x BLL 99, L=108m
KPL226410

Õiguda

43

M129

Rm≤25Ω

46,38 m

44

M130

13,64 m

68

AJ NOODA

67401:001:0550
Nõmme-Hansu

67401:001:0269
Hapvali

Võsaraie

M128H3

AJ

AJ15015
AJ PULLAPEA

Asendada mast nr 3. Mastalajaam tõsta ümber uuele mastile, alajaamale anda uus tunnus. Alajaama elektriskeem on toodud joonisel JTI098-3, paigutus joonisel JTI098-4.

F1

67401:001:0536
Liivakünka

67401:001:1010
Sarapuu

67401:001:0271
Pullapää-Nina

67401:001:0015
Püüniste

67401:001:1930
Ranniku

67401:001:0208
Vestsilla

18401:001:0607
Lahesopi

18401:001:0608
Notkola

18401:001:0609
Lahemetsa

Tingmärgid on toodud asendiplaani 1. lehel.

Projekt: **Haapsalu-Ungru 10 kV fiidri osaline rekonstrueerimine Nõmme küla, Haapsalu linn, Läänemaa**			Tellija: **Elektrilevi OÜ**		
Joonis: **Asendiplaan**			Joonise nr: **JTI098-1**		
DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Ilmatsalu 3, 50408 Tartu info@draftit.ee	Projekteeris	**Aro Kivisild** 17.02.2024	Mõõtkava	**1:1000**	Leht 4 / Lehti 4
	Kontrollis	**Mikk Reiter** 17.02.2024			
			Staadium	**Tööprojekt**	