



PÄÄSTEAMET

Helen Rammu  
Haapsalu Linnavalitsus  
hlv@haapsalulv.ee

Teie 08.04.2025 nr 6-1/8/24-31

Meie 09.04.2025 nr 7.2-3.4/975-2

**Rohuküla sadam 8, Rohuküla, Haapsalu  
linn detailplaneeringu koostölastamata  
jätmine.**

Austatud Helen Rammu

Päästeamet jätab koostölastamata OÜ HENDRIKSON & KO poolt koostatud töö nr 24005074 | 04.04.2025 Lääne maakond, Haapsalu linn, Rohuküla, Rohuküla sadam 8 maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosa järgmistel põhjustel:

1. Olemasolev tuletõrje veevõtukoht puudub Ehitisregistrist. Lisaks asub olemasolev viidatud hüdrant planeeringu hoonestusalale lähemal, kui 30 meetrit, seega pole tagatud päästetehnika ohutus.  
Alus: TuoS § 23 lg 2 ja Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ § 6 lg 1

Päästeameti koostölastamata jätmine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Haapsalu Linnavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Margo Kubjas  
Ohutusjärelvalve büroo  
nõunik  
Lääne päästekomando

Margo Kubjas  
+372 4549762  
margo.kubjas@paasteamet.ee