



PÄÄSTEAMET

Helen Rammu
Haapsalu Linnavalitsus
hlv@haapsalulv.ee

Teie 13.11.2024 nr 6-1/13/22-10

Meie 20.11.2024 nr 7.2-3.4/7059-1

**Staadioni tn. detailplaneeringu
tuleohutuse osa kooskõlastamisest
keeldumine**

Austatud Helen Rammu

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse Hendrikson & KO poolt koostatud Töö nr 2769/17 Haapsalu linnas Lihula maantee, Mulla ja Staadioni tänavate vahelise ala detailplaneeringu järgmisel põhjusel:

Siseministri 30. märtsi 2017.a. määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ on kehtetu redaktsioon.

Välise kustutusvee tagamine tuleb lahendada vastavuses Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatule. EVS 812-6 reguleerib hetkel vaid voolikusüsteemide ja märgtõusutoru osa. Muus osas tuleb rakendada eelpool viidatud määrust. Alus: TuOS § 32 lg 2.

Seletuskirjas peavad olema viited hetkel kehtivatele ja asjakohastele seadustele, määrustele, standarditele ja normidele.

Detailplaneeringus puuduvad „Digitaalselt esitatud joonised on eraldi failidena“ C-joonised.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Haapsalu Linnavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Lääne päästekeskus / A.H.Tammsaare pst 61 / 80042 Pärnu / 628 2000 / laane@rescue.ee / www.paasteamet.ee /
Registrikood 70000585

Galina Kiivit
Ohutusjärevalve büroo
peainspektor
Lääne päästekeskus

Galina Kiivit
galina.kiivit@rescue.ee